

平成17年（2005年）5月26日

グランデータ株式会社 様

長野県既存木造住宅耐震化評価委員会

会長 笹川 明



既存木造住宅の耐震補強に関する技術等の評価について

平成17年3月12日付けで申請のありました下記の工法について、本委員会において審査した結果、既存木造住宅の耐震性を向上させる工法と評価しました。

記

| | |
|-------|--|
| 工法の名称 | 外付GDブレース工法 |
| 工法の概要 | 外壁を剥がさずに、桁又は胴差しと布基礎をブレースで緊結し、壁量不足を補い外壁を補強する。 |
| 設計の方法 | 提出された設計マニュアルによる (改訂版木造住宅の精密診断と補強方法による) |
| 施工の方法 | グランデータ㈱が作成した、GDアンカー「耐震補強システム」GDブレース施工マニュアルにより施工する。 |

備考：この評価を受けた工法は、長野県内の市町村が実施しているすまいの安全「とうかい」防止対策事業の既存住宅耐震補強補助事業の対象となります。